
Vedlegg B1



Høyanger kommune
Lærdal kommune
Sogndal kommune
Vik kommune
Årdal kommune

Krav til VAO plan

August 2025

Krav til «VAO - plan» må ta utgangspunkt i VA-norma til kommunen, og skal minst innehalde:

- Informasjon om omfang av tiltak (tekstdel) t.d.:
  - generell info
  - planlagt løysing
  - ansvarleg søkjar (om dette er klart)
  - tidsplan (om dette er klart)

- Plan som viser:
  - oversikt over heile området med alle tomter.
  - terrenginngrep inkl. vegar med skjeringar og fyllingar
  - plan /kart må vise alle kommunale leidningar med tilkoplingspunkt, stikkleidningar, kummar og alle andre naudsynte installasjonar

- Lengdeprofil som viser:
  - terrenghøgder
  - anteke kote topp vassleidning i kummar (overdekning eller varmekabel?)
  - anteke kote innvendig botn avløps-/spillvassleidning i kummer
  - fallforhold

- Planlagde anlegg vist med:
  - påførte røyr/leidningstypar, kvalitet og dimensjonar
  - kumplasseringar
  - alle stoppekranar etc.
  - trykk ved høgaste og lågaste tilkoplingspunkt (trykktap/forhold på leidningsnettet)

- Vedlikehald:
  - plan for utspyling.
  - Plan for vedlikehald av VA-anlegg.

- Ansvar:
  - avklaringar vedrørande graving på annan manns grunn

- Anna:
  - behov for grøftestengslar skal vurderast
  - vurdering av overvassløysingar
  - vurdering av brannvassdekning
  - plan for innmåling og dokumentasjon. Herunder trykktesting, hygienisering, videokontroll mm.
  - avklaring av filformat, oversending av data mm.